

Акт готовности образовательного учреждения

к_ 2022-23 учебному году

Полное наименование образовательного учреждения (ОУ):

**Муниципальное общеобразовательное учреждение Чебаковская
средняя школа Тутаевского муниципального района**

Год постройки здания **1937**

Юридический и фактический адрес:

152335 Ярославская область Тутаевский район поселок Чебаково улица

Школьная дом 5

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон

Сухов Евгений Евгеньевич 9201029194

В соответствии с постановлением Главы Тутаевского муниципального района от 30.05.2022 №432 -п проведена проверка готовности ОУ к 2022-23 уч. году комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Иванова О.Н. - заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по социальным вопросам

Члены комиссии:

- Крылова Е.В. - заместитель директора Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района;
- Степаненко Н.С. – ведущий специалист Муниципального учреждения «Центр обслуживания образовательных учреждений» Тутаевского муниципального района;
- Кутузова Н.М. – инспектор МПДН ГУУПиПДН ОП «п.Константиновский» МО МВД России «Тутаевский»
- Соколов С.А. – инженер гр ОВ и ЭИТСОиБ Тутаевского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯО»


Заключение комиссии

по результатам проверки готовности образовательного учреждения

(учреждение принято : без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); не принято, причины, срок и условия повторной приемки):


Учреждение принято без замечаний

Председатель комиссии:



Иванова О.Н.


Члены комиссии:




Е.В. Крылова



Н.С. Степаненко



Н.М. Кутузова



С.А. Соколов

в присутствии директора Сухова Е.Е.

Акт действителен только при наличии обязательного приложения.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Чебаковская средняя школа Тутаевского муниципального района

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом ОУ)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Характеристика образовательного учреждения			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	Устав	Постановление 675-п от 09.09.2015
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) собственности учредителя	на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению	Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 03.08.2013 Серия 76-АБ № 621376 Свидетельство о гос. Регистрации права от 13.02.2013г. 76-АБ №621011 (дошкольная группа)
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)	Свидетельство о государственной регистрации права	Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользование от 11.02.2014 Серия 76-АБ № 900873 Свидетельство о гос. Регистрации права от 28.11.2013г. 76-АБ №819732(дошкольная группа)
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации		Лицензия: № 344/15 от 02.11.2015 (серия 76Л02 № 0000596), бессрочная, Виды реализуемых программ: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей. Свидетельство об аккредитации: № 143/15 от 23.11.2015 (серия 76А01 № 0000202) срок действия – 24.05.2025 г.
5.	Наличие технического паспорта здания		06.06.2008 износ 50% 21.04.2006г. износ 38% (дошкольная группа)
6.	Численность обучающихся в образовательном учреждении (также указывается превышение допустимой численности обучающихся)		По проекту (школа/дошкольная группа) – 300/13 По факту: на конец 2020/21_ учебного года – 111/14 чел на начало 2021-22 учебного года планируется - 111/14 чел.
7.	Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя;	1) по штатному расписанию: • Администрация- 3 • Учителя- 12,53

		воспитатели; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	• Воспитатели – 2,5 • иные работники – 18,75 2) по факту: • администрация -3 • учителя – 12,53 • воспитатели – 2,5 • иные работники – 18,75 3) вакансий нет
Наличие материально-технической базы учреждения и оснащённость образовательного процесса			
8.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения	Проведенные ремонты. Акты промывки и опрессовки системы отопления.	Акты промывки системы отопления от 30.06.2022 (договор 0603/22 от 30.06.22
9.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		100%
10.	Условия для занятий физической культурой и спортом	1) наличие и готовность физкультурного/спортивного зала; 2) наличие спортивного оборудования; инвентаря по норме; 3) состояние оборудования и инвентаря; 4) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от № _____, 5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки, 6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от № _____	Акт готовности зала и инвентаря от 08.07.20221
11.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями		Акт готовности от 08.07.2022
12.	Компьютерный класс	Имеется(не имеется), приспособлен(типовое помещение), емкость-человек состояние-удовлетворительное неудовлетворительное наличие документов подтверждающих разрешение к эксплуатации, когда и кем	Компьютерный класс имеется, на 11 посадочных мест Состояние - удовлетворительное Акт-разрешение от 08.07.2022 Организация компьютерной техникой обеспечена в полном объеме

		выдан от _____ № _____ организация компьютерной техникой Обеспечена/обеспечена не в полном объеме/не обеспечена	
Пожарная безопасность образовательного учреждения			
13.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (госпожнадзора)	Предписание/Акт от № _____; 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении нарушений	Акт № 33,34 от 24.06.2019 (20 замечаний – срок устранения 12.07.2019; 2 замечания – срок устранения 02.09.2019; 5 замечаний – срок устранения 01.07.2020) все замечания исправлены в полном объеме
14.	Наличие инструкций по мерам пожарной безопасности на объекте	утвержденный перечень инструкций	Приказ 20/01-12 от 02.03.2021
15.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя учреждения пожарно-техническому минимуму; 2) Обучение ответственных лиц, за обеспечение пожарной безопасности; 3) обучение сотрудников ППБ, проведение инструктажей; 4) проведение тренировочных занятий по эвакуации из зданий учреждения (взаимодействие с ОНДиПР по Тутаевскому району и ПЧ, периодичность проведения учений)	Обучение руководителя ПТМ – май 2020 (удостоверение №1090), заместителей – май 2020 Обучение работников дошкольной группы ПТМ – 09.07.2019 (Протокол № 1,2) Повторный инструктаж – август Целевые и внеплановые инструктажи по мере необходимости Учения проводятся 2 раза в год (сентябрь, март)
16.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) расчет первичных средств пожаротушения на учреждение; 2) наличие журнала учета и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей); 3) проверка исправности первичных средств пожаротушения с записью в журнале.	1. Расчет первичных средств пожаротушения (огнетушителей) выполнен в апреле 2018 2. Журнал учета и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей) ведется с 01.01.2011 3. Последняя проверка – 08.07.2022

17.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 2) вывод АПС на пульт в подразделение пожарной охраны, системы оповещения (наименование организации), 3) наличие ответственного лица, 4) договор на обслуживание (наименование организации) от _____ № _____ 5) наличие иных систем пожарной автоматики, договор, соглашение (наименование организации) от _____ № _____	АПС установлена в 2019 году Радиоканальная система передачи извещений о пожаре установлена - май 2015, подключена в автоматический режим в июле 2016 Договор на обслуживание АПС № 122-22СБ от 03.02.2022 с ООО СБ Алгоритм и РСПИ № 51 от 03.02.2022 ЯООООО ВДПО (обслуживание ежемесячно) Акт проверки работоспособности - от 27.06.2022 (Акт № 122-22 СБ)
18.	Состояние путей эвакуации	Соответствие путей эвакуации требованиям ППБ, (сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы путей эвакуации), (да/нет). Наличие плана эвакуации.	Стены окрашены водно-дисперсными красками Планы эвакуации имеются
19.	Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования)	Акт	Технический отчет испытаний электроустановки здания школы от 24.06.2022 ООО «МНРУ Центрорэлектромонтаж»
20.	Проверка состояния молниезащиты зданий и сооружений учреждений	Акт	ООО «МНРУ Центрорэлектромонтаж» Протокол № 1,2 от 27.06.2022
21.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	внутреннее, наружное	Наружный водоем 50 м от здания, расчищен в июне 2018, оборудован пирсом для разворота машин
22.	Наличие Декларации пожарной безопасности	№, дата регистрации	Декларация пожарной безопасности от 19.04.2010 рег.№ 78243850000-40-№16 Декларация пожарной безопасности от 12.04.2010 Рег № 78243850000-13-№45 (дошкольная группа)

23.	Обработка деревянных конструкций чердачного помещения (если требуется)	акты обработки огнезащитным составом, акты проверки.	Противопожарная пропитка чердачных помещений (договор №11-06/21 ОДК от 11.06.2021 ГТ ЯрпжСтрой) гарантия 36 месяцев Акт от 08.07.2021
24.	Протоколы испытаний и акты обследования наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах.	Акт, протокол	наружные пожарные лестницы и ограждений на крышах ОТСУТСТВУЮТ.
25.	Наличие на дверях производственных (котельная, электрощитовая), складских помещений обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон по Правилам устройства электроустановок.	Раздел в инструкциях о мерах пожарной безопасности	Знаки имеются
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
26.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Предписание/Акт от № ; 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	Акт проверки от 15.04.2022 Предписание № 212 от 15.04.2022 Нарушений – 8 (срок исполнения 22.08.2022) устранены к 13.07.2022 - 5
27.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников	Санитарно-гигиеническое обучение коллектива – 01.04.2022 (действительно до апреля 2024)
28.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока	1. В школе собственная столовая; 2. Оснащенность инвентарем и оборудованием – удовлетворительная.

		2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	объекта силами сотрудников частных охранных организаций, оборудование объекта системами контроля и управления доступом, охранной сигнализацией)
36.	Ограждение учреждения	Наличие ограждения (соответствие требованиям) 1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников	Здание школы - по фасаду здания, дошкольная группа – по фасаду и слева. Обучение руководителя – 2021г (ГОВУ ДПО ЯО УМГ по ГО и ЧС, удостоверение № 61690 от 20.08.2021) Обучение учителя ОБЖ - 2022г (ГОВУ ДПО ЯО УМГ по ГО и ЧС, удостоверение № 180003045964 от 27.04.2022)
37.	Обучение антитеррористической безопасности		
38.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного	Здание школы - модернизирована в 2020 году – 14 камер (7 внутренних, 7 наружных по периметру) Вывод изображения – на монитор у деж. Администратора, (ночью – сторож) Дошкольная группа – по периметру – 4 камеры. Вывод изображения – кабинет заместителя по дошк. группе
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) куда выведена КТС (наименование организации); 3) наличие ответственного; 4) договор на обслуживание (наименование организации) от _____ № _____; 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры)	КТС выведена на Тутаевский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» Договор на обслуживание №355 от 03.02.2022 с Тутаевским филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области»
40.	Организация физической охраны	1) днем (наименование организации), договор (наименование организации) от _____ № _____; 2) ночью (наименование организации), договор (наименование организации) от _____ № _____	Днем – дежурный администратор, Ночью – ночные сторожа

41.	Наличие освещения по периметру		Здание школы - по фасаду – 6 ламп Дошкольная группа - по периметру – 2 шт
42.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения (паспорт безопасности)	Дата согласования	Паспорт безопасности учреждения от 22.01.2020 (Согласован 29.01.2020)
Безопасность дорожного движения			
43.	Безопасность школьных перевозок	1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) контракт на перевозку обучающихся (наименование организации) от № ;	Паспорт дорожной безопасности согласован в 2013 г, Договор на подвоз обучающихся № 17 от 28.03.2022 с ООО «Партнер» г. Тутаев
44.	Численность подвозимых обучающихся		58 человек
45.	Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения		Ежемесячно согласно плана ВР
46.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		В коридорах – 2, в кабинетах начальной школы – 4 шт
47.	Обеспечение безопасности подъездных путей	Наличие знаков дорожного движения около учреждения	Знаки «Осторожно, дети», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность» (по 2 шт)
Охрана труда			
48.	Приказ об ответственном лице за охрану труда		96/01-12 от 24.08.2021 (ежегодный на уч. год)
49.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении		План работы по ОТ утвержден приказом 1/01-12 от 15.01.2020
50.	Состояние аттестации рабочих мест на начало 2021-22 учебного года	1) количество рабочих мест (всего); 2) количество аттестованных рабочих мест;	Кол-во рабочих мест (всего) – 30 +10 Аттестовано – 30 Дата аттестации – 02.08.2016

		3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	Дошкольная группа: Всего мест – 10, аттестовано – 10 Дата аттестации - 18.12.2015г.
Ремонтные работы			
51.	Проведение капитального ремонта	Виды работ, сумма	Не проводился
52.	Проведение ремонтных работ	Виды работ, сумма	